

Общество с ограниченной ответственностью "Научно-Исследовательская Лаборатория"; Регистрационный номер - 262 от 08.04.2016 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)	
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛЛ RA.RU.21AJ58	Дата получения 03.02.2016
Дата окончания бессрочно	

СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ № 1/1409-О

проведения исследований (испытаний) и измерений световой среды

1. Сведения о работодателе:

- 1.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Храмцовская"
- 1.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 665401, Иркутская обл., г. Черемхово, ул. Дударского, 3

2. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность СИ
Прибор комбинированный ТКА-ПКМ/24	24711	046013904	01.11.2019	±0,5 С; ± 5,0%
Дальномер лазерный Mettlo Control 100	00450	045013319	07.08.2019	± 1,0 мм
Прибор комбинированный (локсметр-пульсметр) «ТКА-ПКМ» (08)	083593	046013905	01.11.2019	± 8,0 %; ± 10,0 %
Барометр-анероид метрологический БАММ-1	943	136-1287	21.11.2019	± 0,2 кПа; ± 0,5 мм.рт.ст.
Цифровой мультиметр МУ64	089170	031000874	28.01.2019	± (0,8%+3*) *количество единиц разряда

3. НДС, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- МУК 4.3.2812-10 Методические указания. Инструментальный контроль и оценка освещения рабочих мест, утверждены Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Г.Г.Онищенко 28.12.2010 г., введены в действие 28.01.2011 г;
- СанПиН 2.2.4.3359-16. Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах, утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 21 июня 2016 года N 81, введены в действие с 01.01.2017 г;
- СанПиН 2.2.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий, утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 6.04.2003 года, введены в действие с 15.06.2003 года;
- Методика проведения специальной оценки условий труда, утверждена Приказом Минтруда России №33н от 24.01.2014 г;
- ГОСТ 24940-2016 " Здания и сооружения. Методы измерения освещенности" утвержден и веден в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 20.10.2016 №1442-ст, ИУС 2-2017.

4. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Дата оценки (измерения)	Тип светильников	Тип ламп	Мощность ламп, Вт	Высота подвеса, м	Доля негорящих ламп, %	Факт. уровень	ПДУ	Класс условий труда	Время, %
1	АУП Директор Кабинет	18.12.2018		ЛЛ	16	3,2	0		СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.1	2	10
	Освещенность рабочей поверхности, лк							312	300	2	

Сводный протокол исследований (испытаний) и измерений световой среды № 1/1409-О
 Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории

2	Заместитель директора Кабинет	18.12.2018	с зеркальным отражателем	ЛЛ	16	3,2	0	313	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.1 300	2	20
	Освещенность рабочей поверхности, лк									2	
3	Главный инженер Кабинет	18.12.2018	с зеркальным отражателем	ЛЛ	16	3,2	0	454	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.1 300	2	50
	Освещенность рабочей поверхности, лк									2	
4	Главный бухгалтер Кабинет	18.12.2018	с зеркальным отражателем	ЛЛ	16	3,2	0	328	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.1 300	2	50
	Освещенность рабочей поверхности, лк									2	
5	Бухгалтер-экономист Кабинет	18.12.2018	с зеркальным отражателем	ЛЛ	16	3,2	0	427	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.1 300	2	45
	Освещенность рабочей поверхности, лк									2	
6	Бухгалтер-кассир Кабинет	18.12.2018	с зеркальным отражателем	ЛЛ	16	3,2	0	513	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.1 300	2	50
	Освещенность рабочей поверхности, лк									2	
7	Бухгалтер по квартале Кабинет	18.12.2018	с зеркальным отражателем	ЛЛ	16	3,2	0	313	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.1 300	2	50
	Освещенность рабочей поверхности, лк									2	
8	Заведующий складом Склад	18.12.2018	с зеркальным отражателем	ЛЛ	16	3,2	0	313	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.1 300	2	10
	Освещенность рабочей поверхности, лк									2	
	Освещенность рабочей поверхности, лк <i>ИТР</i>									2	
9	Главный юрист (и.о. ОТ и ГО) Кабинет	18.12.2018	с зеркальным отражателем	ЛЛ	16	3,2	0	391	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.1 300	2	50
	Освещенность рабочей поверхности, лк									2	
10	Юрист Кабинет	18.12.2018	с зеркальным отражателем	ЛЛ	16	3,2	0	391	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.1 300	2	30
	Освещенность рабочей поверхности, лк									2	
11	Инженер сметчик Кабинет	18.12.2018	с зеркальным отражателем	ЛЛ	16	3,2	0	313	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.1 300	2	80
	Освещенность рабочей поверхности, лк									2	
12	Инспектор отдела кадров	18.12.2018								2	

	Кабинет				ЛЛ	16	3,2	0		СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.1	2	50
	Освещенность рабочей поверхности, лк									301	2	
13	Теплотехник	18.12.2018								300	2	
	Кабинет				ЛЛ	16	3,2	0		СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.1	2	5
	Освещенность рабочей поверхности, лк									374	2	
14	Мастер по обслуживанию проборов учета	18.12.2018								300	2	
	Кабинет				ЛЛ	16	3,2	0		СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.1	2	20
	Освещенность рабочей поверхности, лк									623	2	
15	Энергетик	18.12.2018								300	2	
	Кабинет				ЛЛ	16	3,2	0		СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.1	2	20
	Освещенность рабочей поверхности, лк									317	2	
16	Начальник участка	18.12.2018								300	2	
	Кабинет				ЛЛ	16	3,2	0		СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.1	2	10
	Освещенность рабочей поверхности, лк									318	2	
17	Мастер участка	18.12.2018								300	2	
	Кабинет				ЛЛ	16	3,2	0		СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.1	2	10
	Освещенность рабочей поверхности, лк									321	2	
	Освещенность рабочей поверхности, лк									300	2	
23	Дежурный диспетчер	18.12.2018									2	
	Кабинет				ЛЛ	16	3,2	0		СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.1	2	10
	Освещенность рабочей поверхности, лк									311	2	
30	Офис-менеджер	18.12.2018								300	2	
	Кабинет				ЛЛ	16	3,2	0		СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.1	2	20
	Освещенность рабочей поверхности, лк									319	2	

5. Сотрудники (эксперты) по проведению специальной оценки условий труда:

3731

(№ в реестре экспертов)

Шкаверо Ирина Николаевна
(ФИО)

6. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:

(№ в реестре экспертов)

Бортник Дмитрий Евгеньевич
(ФИО)

7. Дата выдачи протокола: 27.06.2019

Сводный протокол исследований (испытаний) и измерений световой среды № 1/1409-О

Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории