

Испытательная лаборатория «Тест-контроль»

Аттестат РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ36

Срок действия с 14.03.2024 года по 13.03.2027 года

Адрес: 141270, Московская область, Пушкинский городской округ, рп. Софрино, улица Патриарха Пимена, 3Б

Утверждаю:

Начальник лаборатории



А.Ф. Шишкин
05.11.2024 года

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 005/F-05/11/24 от 05.11.2024 года

Заказчик испытаний, адрес заказчика ¹	Общество с ограниченной ответственностью «Гипроника». Адрес: 614025, РОССИЯ, г. Пермь, ул. Косьвинская, д. 7-27
Наименование объекта испытаний ¹	Устройства комплектные низковольтные, тип ША (шкаф автоматизации), маркировка GIP-HV
Изготовитель ¹	Общество с ограниченной ответственностью «Гипроника». Адрес: 614025, РОССИЯ, г. Пермь, ул. Косьвинская, д. 7-27
План (метод) отбора образцов ¹	Отбор образцов произведен в соответствии с ГОСТ Р 58972-2020, акт отбора образцов № 005/F-05/11/24
Идентификационный номер образца	№ 005/F-05/11/24
Испытания проведены на соответствие требованиям	ТУ 27.12.2-001-58897578-2024 Шкафы автоматизации серии GIP-HV, шкафы учета серии GIP-ENERGY. Технические условия

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Инженер-испытатель: П.С. Попов

Показатель (характеристика)	Методика испытаний	Нормируемое значение	Результат испытаний
1	2	3	4
Высота, мм, не более	ТУ 27.12.2-001-58897578-2024	1200	1000
Ширина, мм, не более	ТУ 27.12.2-001-58897578-2024	800	600
Глубина, мм, не более	ТУ 27.12.2-001-58897578-2024	500	300
Масса, кг, не более	ТУ 27.12.2-001-58897578-2024	20	18
Основное питание, В	ТУ 27.12.2-001-58897578-2024	220, 380	220
Резервное питание	ТУ 27.12.2-001-58897578-2024	Возможность подключения двух вводов электропитания для автоматического ввода резервного питания в случае отключения основного	Соответствует требованию

Примечания:

1. Протокол испытаний распространяется только на образцы, прошедшие испытания. Результаты испытаний относятся к предоставленным Заказчиком образцам.
2. Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения испытательной лаборатории.

¹ Информация предоставлена заказчиком

Испытательная лаборатория «Тест-контроль»

Аттестат РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ36

Срок действия с 14.03.2024 года по 13.03.2027 года

Адрес: 141270, Московская область, Пушкинский городской округ, рп. Софрино, улица Патриарха Пимена, 3Б

3. Методики проведения испытаний включены в Перечень стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технических регламентов.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА ИСПЫТАНИЙ