



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ЧЕЛНЫ-ОГНЕУПОР

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА

423838, РТ г. Набережные Челны, а/я 82, Цветочный б-р, 17, блок Г (23/07)
Тел./факс: (8552) 57-07-43, 57-05-85, 57-64-67 e-mail : chelny-ogneupor@mail.ru

ОТЗЫВ

о применении оборудования ООО «Эльком»

На подогревателях газа ПГА-200 ремонтируемых ООО НПФ «Челны-Огнеупор» устанавливается автоматика безопасности, управления и регулирования КСУ МАК-07 производства ООО «Эльком».

Оборудование топливного газа подогревателя включает электромагнитные клапаны запальника, малого и большого горения производства ООО СП «Термобрест». В качестве ЗЗУ на подогревателях газа устанавливается электроискровой воспламенитель ЭИВ и датчик контроля пламени ДКПО-01 производства ООО «Эльком».

При проведении ремонта подогревателей газа ПГА-200, ПГА-100, ПТПГ-30 и др. типов для замены блоков автоматики типа БРКП и БУПГ, ЗЗУ, клапанов ПТА, регуляторов РТ-ДО также применяется вышеперечисленное оборудование.

Данное техническое решение позволяет улучшить безопасность эксплуатации подогревателей газа и повышает показатели надежности. Автоматика КСУ МАК-07 позволяет проводить гибкую настройку регулирования температуры подогреваемого газа, включая летний режим работы. Климатическое исполнение КСУ МАК-07 позволяет исключить подогрев шкафа автоматики на подогревателях газа.

Директор

И.Н. Ризванов