

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр  
гигиены и эпидемиологии в Рязанской области"

Юридический адрес: 390046, Рязанская обл, Рязань г, Свободы ул, дом 89, тел.: +7 (4912) 29-07-03

e-mail: post62@cgerzn.ru

ОГРН 1056204014657 ИНН 6234013366

Адреса мест осуществления деятельности: 390046, Рязанская область, г Рязань, ул Свободы, 89 (лит.А), тел.: +74912 290703, e-mail: post62@cgerzn.ru; 390035, Рязанская область, г Рязань, ул Островского, 51А (лит.А), тел.: +74912 290703, e-mail: post62@cgerzn.ru; 391300, Рязанская область, г Касимов, ул Карла Маркса, 12, тел.: +749131 44561, e-mail: gigeid-kasimov@mail.ru; 391300, Рязанская область, г Касимов, ул Набережная, 42, тел.: +749131 44561, e-mail: gigeid-kasimov@mail.ru; 391803, Рязанская область, г Скопин, ул Советская, 149, тел.: +749156 51513, e-mail: skp-cgie@yandex.ru; 391430, Рязанская область, г Сасово, мкр Южный, 43 (Н-2), тел.: +749133 20154, e-mail: gsen\_sasovo@mail.ru; 391170, Рязанская область, р-н Старожиловский, рп Старожилово, ул Толстого, 24 (Н2), тел.: +749151 22357, e-mail: cgie\_star@mail.ru; 391500, Рязанская область, р-н Шиловский, рп Шиловое, ул Касимовская, 62 (Н-3), тел.: +749136 22557, e-mail: shcge-priem@mail.ru; 390046, Рязанская область, г Рязань, ул Свободы, 89 (лит. Б), тел.: +74912 290703, e-mail: post62@cgerzn.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21CG87

**УТВЕРЖДАЮ**

Руководитель ФО ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр  
гигиены и эпидемиологии в Рязанской области в  
Шиловском районе", заведующий ОЛИ, врач по  
СГЛИ

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Локоткова Екатерина Николаевна  
Сертификат 99AE39CA11DE2597B53C40F846877E69FF3091BF  
Действителен с 11.11.2025 по 04.02.2027  
Дата подписания 17.08.2026



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 62-01-15/02539-26 от 17.08.2026

1. Заказчик: ШИЛОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТЕПЛОВЫХ И  
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - ШИЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  
РАЙОН РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 6225000882 ОГРН 1026200853140)

2. Юридический адрес: 391502, РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н ШИЛОВСКИЙ, РП. ШИЛОВО, УЛ. ЛУГОВАЯ ЗД.  
1А

Фактический адрес: Рязанская обл, м.р-н Шиловский, г.п. Шиловское, рп Шиловое, ул Луговая, зд. 1А

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: Шиловское МУПЭТС, станция 2-го подъема, Рязанская обл., м.р-н Шиловский, г.п. Шиловское,  
рп. Шиловое, ул. Стройкова

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 13.08.2026 10:05 - 10:10

Ф.И.О., должность: Ермилова М. А. Начальник службы контроля ШИЛОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ  
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТЕПЛОВЫХ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ - ШИЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 13.08.2026 10:30

Информация о плане и методе отбора: -

Протокол испытаний № 62-01-15/02539-26 от 17.08.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)



6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №ш 3735 от 13 августа 2026 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 62-01-15/02539-III-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости.; ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды; ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (Издание 2019 года) Количественный химический анализ вод. Методика измерений мутности проб питьевых, природных поверхностных, природных подземных и сточных вод турбидиметрическим методом по каолину и по формазину

11. Оборудование (при необходимости):

| № п/п | Наименование, тип | Заводской номер |
|-------|-------------------|-----------------|
|       |                   |                 |

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 391500, Рязанская область, р-н Шиловский, рп Шилово, ул Касимовская, 62 (Н-3)

Отдел лабораторных испытаний ( р.п. Шилово)

Образец поступил 13.08.2026 10:30

дата начала испытаний 13.08.2026 10:35, дата окончания испытаний 17.08.2026 09:12

| № п/п | Определяемые показатели                     | Единицы измерения       | Результаты испытаний                       | Величина допустимого уровня          | НД на методы исследований                       |
|-------|---------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1     | Запах                                       | балл                    | 0                                          | Не более 2                           | ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.                        |
| 2     | Общие колиформные бактерии                  | КОЕ/100 см <sup>3</sup> | Не обнаружено                              | Отсутствие                           | МУК 4.2.3963-23 раздел 6                        |
| 3     | Общее число микроорганизмов (ОМЧ) при 37 °С | КОЕ/см <sup>3</sup>     | 2,0                                        | Не более 50                          | МУК 4.2.3963-23 раздел 5                        |
| 4     | Привкус                                     | балл                    | 0                                          | Не более 2                           | ГОСТ Р 57164-2016 пункт 5.8.2                   |
| 5     | Цветность                                   | градус                  | Менее 5                                    | Не более 20                          | ГОСТ 31868-2012                                 |
| № п/п | Определяемые показатели                     | Единицы измерения       | Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95 | Величина допустимого уровня          | НД на методы исследований                       |
| 6     | Железо                                      | мг/дм <sup>3</sup>      | 0,10                                       | Не более 0,3 (мг/л)                  | ГОСТ 4011-72 раздел 2                           |
| 7     | Жесткость                                   | °Ж                      | 4,00±0,60                                  | Не более 7 (мг-экв/дм <sup>3</sup> ) | ГОСТ 31954-2012 метод А                         |
| 8     | Мутность (по формазину)                     | ЕМФ                     | 1,20±0,24                                  | Не более 2,6                         | ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (Издание 2019 года) п.9 |

Дополнительная информация: Запах: при 20° С . Цветность- (Сг-Со шкала), температура пробы- 20 С; результат измерений, полученный как среднее арифметическое результатов двух параллельных определений. Испытания проведены без отклонений от НД на метод исследования.

Ответственный за оформление протокола:

М.Ю. Желудкова, Медицинский регистратор

Конец протокола испытаний № 62-01-15/02539-26 от 17.08.2026