

Шиловское МУПТЭС

наименование электросетевой организации

Данные о факте прекращения передачи электрической энергии									Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации														Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии	Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании				Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки	Наименование структурной единицы сетевой организации	Вид объекта: МЛ, ВЛ, МВЛ, ПС, ТП, РП	Дискретское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ	Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителями услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В)	Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час	Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ)	Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии	Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии	Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе:										Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединения потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт						
												ВСЕГО	в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии			в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии				Смежные сетевые организации и производители электроэнергии								
													1-я категория надежности	2-я категория надежности	3-я категория надежности	ВН (110 кВ и выше)	СН1 (35 кВ)	СН2 (6-20 кВ)	НН (0,22-1 кВ)									
1	Шиловское МУПТЭС электроцех	ВЛ	№7 ПС "Шилово"	10 (10.5)	14,15 2022.07.11	15,30 2022.07.11	В	1,25	ВЛ 10 (10.5) кВ №7	4		9	0	4	5	0	0	9	0	0				17 2022-07-11	3.4.12,3,4.12.2		1	
2	Шиловское МУПТЭС электро	ВЛ	№9 Шилово	10 (10.5)	05,17 2022.07.14	05,25 2022.07.14	В	0,13	ВЛ 10 (10.5) кВ №9	0	5	1763	0	5	1758	0	0	63	1700	0				18 2022-07-14		4.11	1	
3	Шиловское МУПТЭС электроцех	ВЛ	№9 Шилово	10 (10.5)	14,10 2022.07.14	14,26 2022.07.14	В	0,27	ВЛ 10 (10.5) кВ №9		5	1763	0	5	1758	0	0	63	1700	0				19 2022-07-14	3.4.12.2	4.21	1	
4	Шиловское МУПТЭС электроцех	ВЛ	№8 Шилово	10 (10.5)	01,30 2022.07.19	02,55 2022.07.19	В	1,42	ВЛ 10 (10.5) кВ №8	0	11	808	0	11	797	0	0	81	727	0				20 2022-07-19	3.4.14	4.21	1	
5	Шиловское МУПТЭС электроцех	ВЛ	№6 "Шилово"	10 (10.5)	01,30 2022.07.19	02,33 2022.07.19	В	1,05	ВЛ 10 (10.5) кВ №6	0	0	322	0	0	321	0	0	2	319	1				21 2022-07-19	3.4.14	4.21	1	
6	Шиловское МУПТЭС электроцех	ВЛ	№8 Шилово "Промзона"	10 (10.5)	15,35 2022.07.21	18,50 2022.07.21	В	3,25	ВЛ 10 (10.5) кВ №8 Промзона	0	2	133	0	2	131	0	0	10	123	0				25 2022-07-21	3.4.7.4	4.14	1	
7	Шиловское МУПТЭС электроцех	ВЛ	№2 Ерахтур	10 (10.5)	20,20 2022.07.25	21,30 2022.07.25	В	1,17	ВЛ 10 (10.5) кВ №2	0	0	532	0	0	532	0	0	12	520	0				27 2022-07-25	3.4.9.1		0	
- по внебюджетным отключениям							В	0	х																			
- по внебюджетным отключениям, учитываемых при расчете индикативных показателей надежности							В1	х	х		23	4798	0	27	4770	0	0	228	4569	1								

отключений нет