

(абз.2, п.19"г" ППРФ №24 от 21.01.2004г.)

Информация об отпуске электрической энергии в сеть и отпуске электрической энергии из сети Шиловского МУПТЭС по уровням напряжения потребителям электрической энергии, присоединенным к сетям предприятия за 2021 год.
Информация о потерях электрической энергии в сетях предприятия за 2021 год.

№ п/п	Показатель	единица измерен.	Значение показателя				
			всего	ВН	СН1	СН2	НН
1	Отпуск эл.энергии в сеть	тыс.квт.ч.	32210,71	0	0	32203,65	6,76
2	Отпуск эл.энергии из сети	тыс.квт.ч.	25634,51	0	0	9948,819	15685,69
3	Фактические потери эл. энергии в сети	тыс.квт.ч.	6576,2	0	0	3557,53	3018,67

(абз.2 п19 "г" ППРФ №24 от 21.01.2004г.)

Договоров об оказании услуг по передаче электрической энергии с потребителями Шиловского МУПТЭС не имеется

Таблица 1. Определение величины и уровня потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям территориальной сетевой организации

Шиловское муниципальное унитарное предприятие тепловых и электрических сетей
(наименование территориальной сетевой организации)

Наименование показателя	Ед. измерения	Всего	В том числе по уровню напряжения			
			ВН	СН1	СН2	НН
1	2	3	4	5	6	7
Базовый период (2018 год)						
Поступление в сеть из других организаций, в том числе:	тыс. кВт ч	33 719,61	0,00	0,00	33 714,98	4,64
из сетей ФСК	тыс. кВт ч	0,00				
от генерирующих компаний и блок-станций	тыс. кВт ч	0,00				
от смежных сетевых организаций	тыс. кВт ч	33 719,61			33 714,98	4,64
Поступление в сеть из других уровней напряжения (трансформация)	тыс. кВт ч	19 118,95				19 118,95
Отпуск электроэнергии в сеть	тыс. кВт ч	33 719,61	0,00	0,00	33 714,98	19 123,58
Фактические потери электроэнергии	тыс. кВт ч	6 650,87			3 617,49	3 033,38
	%	19,72	0,00	0,00	10,73	15,86
Сумма номинальных мощностей силовых трансформаторов	МВ·А	23,60			23,60	
Протяженность линий (воздушных и кабельных) электропередачи в одноцепном выражении	км	198,73			65,90	132,83
в том числе протяженность воздушных линий электропередачи в одноцепном выражении	км	159,90			47,02	112,88
Отношение отпуска электроэнергии в сеть к суммарной протяженности	тыс. кВт·ч/км		0,00	0,00	511,61	143,97
Отношение отпуска электроэнергии в сеть к суммарной протяженности к суммарной протяженности силовых трансформаторов	тыс. кВт·ч/МВ·А		0,00	0,00	1 428,60	
Соотношение протяженности воздушных и кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении (доля ВЛ)	%		0,00	0,00	71,35	84,98
Норматив потерь электроэнергии по приказу Минэнерго России от 26.09.2017 № 887	%		0,00	0,00	8,49	13,49
Минимальное значение из норматива потерь и фактических потерь электрической энергии (п)	%		0,00	0,00	8,49	13,49
Плановый отпуск электрической энергии в сеть	тыс. кВт ч	37 000,00				
Величина потерь электрической энергии	тыс. кВт ч	5 971,61				
Уровень потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям (N)		16,14				

Примечание:

Данные о поступлении в сеть в базовом периоде принимаются в соответствии с отчетной формой № 46-ЭЭ (передача)