

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

"Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области")

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области в Шиловском районе"

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР


Юридический адрес: 390046, г.Рязань, ул.Свободы, д.89 Тел/факс: (4912) 29-07-03 E-mail: post62@cgerzn.ru

Место осуществления деятельности филиала: 391500, Рязанская область, Шиловский район, р.п.Шилово, ул.Касимовская, д.62. Тел/факс: 8 (49136) 2-25-57, E-mail : shcge-priem@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21CF87 от 15.07.2015г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ФО филиала ИЛЦ

 Бобокоткова Е.Н.

09.06.2025

МП

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ Ш.3275

от

9 июня 2025 г.

1. Наименование и контактные данные заказчика:

Шиловское МУП ТЭС, ИНН/тел/e-mail 6225000887

2. Юридический адрес (фактический адрес при наличии):

Рязанская область, р.п.Шилово, ул.Луговая, д.1а

3. Наименование образца (пробы), дата изготовления, изготовитель:

вода питьевая

4. Место, точка отбора (проведения измерений):

Рязанская область, Шиловский район, с.Константиново, артскважина № 1265/ ГВК 61205109

5. Дата и время проведения отбора (измерения):

09 час 50 мин 6 июня 2025 г.

6. ФИО, должность проводившего отбор (измерений):

начальник службы контроля Шиловское МУП ТЭС Ермилова М.А.

7. ФИО, должность присутствующего при отборе (измерении):

8. Дата и время доставки образца (пробы) в ИЛЦ:

11 час 15 мин 6 июня 2025 г.

9. Основание проведения испытания (исследования):

10. Дополнительные сведения:

доставка сумка-холодильник

11. НД, согласно которой произведен отбор:

Ответственность за отбор образцов (проб) несет заказчик, ответственность за предоставленную информацию об образце (пробе) несет заказчик

12. НД на продукцию:

13. НД, регламентирующие допустимый уровень:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

14. Средства измерения, применяемые при отборе образца (пробы, замеров):

Код образца (пробы) Ш.3275

Дата проведения исследования: 06.06.2025г-08.06.2025г

1. Санитарно-гигиеническая лаборатория, Рязанская область, р.п.Шилово, ул.Касимовская, д.62

Дата поступления образца (пробы):

11 час 15 мин

06.06.25г

№ п/п	Показатели	Результат исследования +/- характеристика погрешности	Величина допустимого уровня, не более	Ед.изм	НД на методы исследования
1	Запах при 20°C	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус при 20°C	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	цветность*	менее 5	20	градус	ГОСТ 31868
5	мутность**	0,46 ± 0,05	1,5	мг/дм³	ГОСТ Р 57164-2016
6	Водородный показатель (рН)	7,00 ± 0,2	6,0-9,0	ед.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
7	Окисляемость перманганатная	1,58 ± 0,32	5	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
8	Аммиак	1,000 ± 0,200	2,0	мг/дм³	ГОСТ 33045-2014
9	Нитриты	0,12 ± 0,06	0,3	мг/дм³	ГОСТ 33045-2014
10	Нитраты	2,50 ± 0,38	45,0	мг/дм³	ГОСТ 33045-2014
11	Жесткость общая	4,50 ± 0,68	7	°Ж	ГОСТ 31954-2012
12	Сухой остаток	160,0 ± 4,0	1000	мг/дм³	ГОСТ 18164
13	Хлориды	60,0 ± 1,4	350	мг/дм³	ГОСТ 4245-72
14	Сульфаты	35,00 ± 3,15	500	мг/дм³	ГОСТ 31940-2012
15	Железо общее	менее 0,10	0,3	мг/дм³	ГОСТ 4011-72
16	Мышьяк	менее 0,01	0,01	мг/дм³	ГОСТ 4152-89
17	Фториды	0,49 ± 0,03	1,5	мг/дм³	ГОСТ 4386-89
18	Кальций	40,08 ± 4,41	не нормир.	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:3.95-97
19	Магний	25,54	50	мг/дм³	РД 52.24.395-2007
20	Суммарная массовая концентрация ионов натрия и калия	60	не нормир.	мг/дм³	РД 52.24.514-2009
21	Йод	мене 0,1	0,125	мг/дм³	МУК 4.1.747-99
22	Медь	менее 0,02	1,0	мг/дм³	ГОСТ 4388-72

*(Cr-Co), 23,3°C

**измерение при длине волны 530 нм

Результаты исследования: среднее арифметическое между двумя параллельными измерениями (за исключением показателей: запах и привкус)

2. Бактериологическая лаборатория, Рязанская область, р.п.Шилово, ул.Касимовская, д.62

Дата поступления образца (пробы):

11 час 15 мин

06.06.25г

№ п/п	Показатели	Результат исследования	Величина допустимого уровня, не более	Ед.изм	НД на методы исследования
1	Общее микробное число	0	50	КОЕ/см³	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 см³	МУК 4.2.3963-23
3	Колифаги	не обнаружены	Отсутствие	БОЕ/100 см³	МУК 4.2.3963-23

Ответственный за оформление протокола

ф.лаборант Лапаева Л.В

Заведующий ОЛИ

Локоткова Е.Н.

Конец Протокола № Ш.3275 от 9 июня 2025 г.

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без разрешения ИЛЦ и распространяется только на образец (пробу), прошедшие испытания. В случае отбора и доставки образцов (проб) заказчиком ИЛЦ не несёт ответственность за стадию отбора. Заказчик несёт ответственность за всю предоставленную информацию.