

Шиловское МУПТЭС
наименование электросетевой организации

Данные о факте прекращения передачи электрической энергии													Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации										Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии	Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании	Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателей надежности (0 - нет, 1 - да)								
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки	Наименование структурной единицы сетевой организации	Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ЛС, ТП, РП	Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электрической энергии	Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ	Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителя услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В)	Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час	Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителя услуг (ЛС, ТП, РП, ВЛ, КЛ)	Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии	Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии	Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе:	в разделение категорий надежности потребителей электрической энергии													Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт							
													ВСЕГО			в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии																	
													1-я категория надежности	2-я категория надежности	3-я категория надежности	ВН (110 кВ и выше)	СН1 (35 кВ)	СН2 (6-20 кВ)	НН (0,22-1 кВ)	Смежные сетевые организации и производители электрической энергии													
7	Шиловское МУПТЭС	ВЛ	№17 ПС	10 (10.5)	14,16 2021.03.19	17,18 2021.03.19	В	3,03	ВЛ 10	0	10	248	0	10	238	0	0	2	246	0	362		7 2021-03-19	3.4.9.1	4.11	0							
6	Шиловское МУПТЭС	ВЛ	№6	10 (10.5)	21,14 2021.03.07	23,54 2021.03.07	В	2,67	ВЛ 10	0	0	322	0	0	321	0	0	2	319	1	231	ООО "Энерго сетевая компания"	6 2021-03-07	3.4.12.5	4.12	1							
5	Шиловское МУПТЭС	ВЛ	№8	10 (10.5)	21,14 2021.03.07	21,47 2021.03.07	В	0,55	ВЛ 10	0	11	843	0	11	832	0	0	75	768	0	3620		5 2021-03-07	3.4.12.5	4.12	1							
4	Шиловское МУПТЭС	ВЛ	№9	10 (10.5)	21,14 2021.03.07	21,34 2021.03.07	В	0,33	ВЛ 10	0	5	1886	0	5	1881	0	0	59	1827	0	2563		4 2021-03-07	3.4.12.5	4.12	1							
- по внеплановым отключениям													В	0	х		0	3299	0	26	3272	0		138	3160	0	6776						
- по внеплановым отключениям, учитываемых при расчете индикативных показателей надежности													В1	х	х																		

отключений нет