

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Филиал Федерального бюджетное учреждение здравоохранения

"Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области")

филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области"

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 390046, г.Рязань, ул.Свободы, д.89 Тел/факс: (4912) 29-07-03 E-mail: post62@cgerzn.ru

Место осуществления деятельности филиала : 391500 Рязанская область р.п. Шилов, ул. Касимовская, д.62 тел/факс:

8(49136)2-25-57 E.mail:shcqe-priem@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21CG87 от 15.07.2015г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ФО филиала ИЛЦ

Е.Н. Дюкотова

Е.Н. Дюкотова

23.01.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ Ш 262 ТГВ

от

23 января 2025 г.

1. Наименование и контактные данные заказчика

Шиловское МУПТЭС, ИНН/тел/e-mail 6225000882

2. Юридический адрес (фактический адрес при наличии):

Рязанская область, Шиловский район, р.п. Шилов, ул. Луговая, д. 1А

3. Наименование измерения:

Измерение температуры горячей воды

4. Место, точка отбора (проведения измерений):

Рязанская область, р.п. Шилов, ул. Приокская, котельная №4

5. Дата и время проведения отбора (измерения):

9:40-09:55

час

23 января 2025 г.

6. ФИО, должность проводившего отбор (измерений):

пом. врача по общей гигиене филиала ФБУЗ "ЦГиЭ" в Рязанской области в Шиловском районе Шильцова Е.Н.

7. ФИО, должность присутствующего при отборе (измерении):

мастер Шиловское МУПТЭС Ермилова М.А.

8. Дата и время доставки в ИЛЦ:

___ час

___ мин

9. Основание проведения испытания (исследования):

10. Дополнительные сведения:

11. НД, согласно которой произведен отбор:

МУК 4.3.4061-24 "Измерение температуры горячей воды централизованной системы горячего водоснабжения"

12. НД на продукцию:

13. НД, регламентирующие допустимый уровень:

14. Средства измерения, применяемые при отборе образца (пробы, замеров)

Термометр стеклянный лабораторный ТС-4М, зав.№ 3, свидетельство о поверке С-ВТ/03-03-2023/227716246 от 03.03.2023 до 02.03.2025 (ФБУ «Приокский ЦСМ»), погрешность $\pm 0,05^{\circ}\text{C}$, Измеритель параметров микроклимата "ТКА-ПКМ/43", зав.№431213, свидетельство о поверке №С-ВТ/27-06-2024/349812323 от 27.06.2024 г. до 26.06.2025 (ФБУ "Рязанский ЦСМ"), Каналы измерений: 1) температуры: $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$; 2) относительной влажности: $\pm 3,0\%$; 3) скорости движения воздуха в диапазоне от 0,1 до 1 м/с: $\pm(0,05+0,05V)$, в диапазоне от 1,0 до 20 м/с. $\pm(0,1+0,05V)$; 4) давления воздуха: $\pm 0,13\text{кПа}$ ($\pm 1\text{ мм.рт.ст.}$)

1. Отдел лабораторных исследований, 391500 Рязанская область р.п. Шилово, ул.Касимовская, д.62(Н-3)


15. Рабочие условия (фактические) эксплуатации средств измерений

Условия эксплуатации при проведения измерений		Допустимые условия
Температура воздуха, °C	20	(от 15 до 25) °C
Относительная влажность воздуха, %	57	(до 80) %
Давление, кПа	98,4	(от 84,0 до 106,7) кПа


16. Результаты проведенных исследований

№ п/п	Место отбора	Время слива горячей воды (мин)	Измеренная температура измерения, оC	Нормативные требования к температуре, °C
1	Горячая вода на выходе из подогревателя	5	+61±0,04 (0,95)	Не ниже 60°C и не выше 75°C

Ответственный за оформление протокола помощник санитарного врача

 Шильцова Е.Н.

Заведующий ОЛИ

 Е.Н. Локоткова

Конец Протокола № Ш 262 ТГВ от 23 января 2025 г.