

наименование электросетевой организации

Данные о факте прекращения передачи электрической энергии									Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации													Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании				
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки	Наименование структурной единицы сетевой организации	Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП	Дискретное наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии	Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ	Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителями услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В)	Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час	Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ)	Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии	Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии	Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе:										Перечень сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии	Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале	Код организационной причины аварии	Код технического причины повреждения оборудования	Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателей надежности (0 - нет, 1 - да)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
14	Шиловское МУПТЭС электроцех	ВЛ	№6, 7, 8, 9 ПС "Шилово"	10 (10.5)	13,50 2021.06.26	14,08 2021.06.26	В	0,3	ВЛ 10 (10.5) кВ №6, 7, 8, 9	0	20	2893	0	20	2872	0	0	135	2757	1			25 2021-06-26	3.4.9.1	4.21	0
15	Шиловское МУПТЭС электроцех	ВЛ	№8 ПС "Шилово"	10 (10.5)	09,15 2021.06.29	09,55 2021.06.29	В	0,67			11	843	0	11	832	0	0	75	768	0			26 2021-06-29	3.4.1	4.11	1
10	Шиловское МУПТЭС электроцех	ВЛ	№8 "Шилово" "Промзона"	10 (10.5)	17,27 2021.06.09	18,00 2021.06.09	В	0,55	ВЛ 10 (10.5) кВ №8	0	220	0	3	217	0	0	206	14	0				18 2021-06-09	3.4.12		1
11	Шиловское МУПТЭС электроцех	ВЛ	№8 "Шилово" Бытсектор"	10 (10.5)	17,27 2021.06.09	19,10 2021.06.09	В	1,72	ВЛ 10 (10.5) кВ №8	0	97	0	1	96	0	0	53	44	0				19 2021-06-09	3.4.12		1
12	Шиловское МУПТЭС электроцех	ВЛ	№9 Шилово	10 (10.5)	11,16 2021.06.23	13,22 2021.06.23	В	2,1	ВЛ 10 (10.5) кВ №9 ПС Шилово	0	1886	0	5	1881	0	0	59	1827	0	1000			24 2021-06-23	3.4.14	4.11	1
13	Шиловское МУПТЭС электроцех	ВЛ	№2 Ерахтур	10 (10.5)	06,45 2021.06.21	13,22 2021.06.21	В	6,62	ВЛ 10 (10.5) кВ	0	532	0	0	532	0	0	12	520	0	321			23 2021-06-21	3.4.9.1	4.21	0
- по внеплановым отключениям							В	0	х	31	6471	0	40	6430	0	0	540	5930	1	1321						
- по внеплановым отключениям, учитываемых при расчете индикативных показателей надежности							В1	х	х	11	3046	0	20	3026	0	0	393	2653	0	1000						

отключений нет