

Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" Г. ЧЕЛЯБИНСК	БИК	047501779
Банк получателя	Сч. №	30101810400000000779
ИНН 7451403125 КПП 745101001	Сч. №	40702810291040003101
Общество с ограниченной ответственностью «Аскон»		
Получатель		

Счет на оплату № 295 от 11 мая 2017 г.

Поставщик:	Общество с ограниченной ответственностью «Аскон», ИНН 7451403125, КПП 745101001, 454053, г. Челябинск, Троицкий тракт, дом № 11 Л, оф. 407/1, тел.: (351) 217-15-16
Грузоотправитель:	Общество с ограниченной ответственностью «Аскон», ИНН 7451403125, КПП 745101001, 454053, г. Челябинск, Троицкий тракт, дом № 11 Л, оф. 407/1, тел.: (351) 217-15-16
Покупатель:	Товарищество собственников жилья «Чичерина, 21», ИНН 7447178533, КПП 744701001, 454128, г. Челябинск, ул. Чичерина, дом № 21
Грузополучатель:	Товарищество собственников жилья «Чичерина, 21», ИНН 7447178533, КПП 744701001, 454128, г. Челябинск, ул. Чичерина, дом № 21

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Считыватель	1	шт	308,50	308,50
2	Контроллер	1	шт	733,00	733,00
3	Блок питания 12В	1	шт	552,00	552,00
4	Аудиопанель домофона	1	шт	1 529,50	1 529,50
5	ШВВП 2x0,75	10	м	15,00	150,00
6	Витая пара UTP 4 пары, кат. 5е, медь	10	м	18,70	187,00
7	Монтажные работы	1	шт	4 516,00	4 516,00

Итого: 7 976,00

В том числе НДС:

Всего к оплате: 7 976,00

Всего наименований 7, на сумму 7 976,00 руб.

Семь тысяч девятьсот семьдесят шесть рублей 00 копеек

Руководитель

Главный (старший) бухгалтер

Ответственный



подпись

подпись

подпись

Рахматулин Г. А.

расшифровка подписи

Рахматулин Г. А.

расшифровка подписи

Наталья Рахматулина

расшифровка подписи



"Утверждаю"

Директор ООО «Аскон»

ИНН 7451403125

Рахматулин Г.А.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 5

"14" мая 2017 г.

г. Челябинск

При осмотре калитки, расположенной на территории ТСЖ "Чичерина, 21" по адресу г. Челябинск ул. Чичерина, д. 21, выявлены следующие дефекты:

оборваны слаботочные провода, в результате чего напряжение в 220В попало на низковольтные провода и, подключенное к данным проводам низковольтное оборудование, сгорело.

Для устранения выявленных дефектов необходима замена следующих запасных частей:

№	Наименование	Ед. изм.	Количество
1	Блок питания 12В	шт	1
2	Считыватель	шт	1
3	Контроллер	шт	1
4	Панель аудиодомофона	шт	1
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

Составили:
Инженер

Кирсанов С.В.